



Ministero dell'Interno
Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



***Manifestazioni pubbliche con
peculiari condizioni di criticità***
Procedure e responsabilità



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



- TULPS -

Le attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo sono state storicamente oggetto di controlli e di disciplina da parte dello Stato, in quanto considerate attività pericolose, annoverate fra quelle che maggiormente possono assumere un rilievo ai fini della sicurezza pubblica.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



- TULPS -

La disciplina normativa risale al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto del 18/06/1931 n.773) e al successivo Regolamento (Regio Decreto 06/05/1940 n. 635).

Il sopracitato Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (c.d. TULPS) è un testo normativo di polizia amministrativa emanato in un contesto storico in cui tra i principali obiettivi perseguiti dal legislatore vi era anche quello di consolidare le attività di polizia e di vigilare su tutte le attività private suscettibili di assumere una connotazione politica.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



- TULPS -

Le norme in argomento si occupano di aspetti di **safety** ed aspetti di **security**, riferendosi, col primo dei due termini, a quel complesso di disposizioni volte a preservare l'integrità fisica delle persone e, col secondo, alle misure destinate a garantire la sicurezza dei cittadini.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



- TULPS -

I soggetti individuati dalla legge come autorità pubblica di riferimento, in ambito provinciale e locale, per la sicurezza e l'incolumità della cittadinanza, sono **il sindaco ed il prefetto**.

Ad essi si affiancano, quali rispettivi organi consulenziali in materia, la Commissione di Vigilanza (comunale o provinciale) sui Locali di Pubblico Spettacolo (**CVLPS**) ed il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico (**COSP**).



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



- TULPS -

In particolare;

la **Commissione di Vigilanza** ha il compito, tecnico, nell'ambito delle verifiche di agibilità dei locali, di indicare misure e accorgimenti strutturali, impiantistici e gestionali in caso di attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, invece, è una sede di discussione, suggerimento e confronto con l'autorità prefettizia nel contesto di decisioni da assumere in relazione a problematiche involgenti la sicurezza e l'ordine pubblico.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



- D.P.R. 151/11 -

I locali di spettacolo e di trattenimento (punto 65 di cui all'allegato 1 del DPR 151/2011) sono, altresì, soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi nel caso di **capienza superiore a 100 persone**, ovvero di **superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq.**

Sono, invece, escluse dai procedimenti di prevenzione incendi le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



Norme di riferimento in tema di prevenzione incendi nei L.P.S.

Norme di riferimento in tema di prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo sono il **DPR 01/08/2011 n. 151**, regolamento recante la semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, il **D.M. 22/02/1996 n. 261**, regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento e il **D.M. 19/08/1996**, che pone la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.

Infine, il **D.M. 18/03/1996** contiene, invece, norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



DIRETTIVE DOPO IL 3 GIUGNO 2017

Nota Capo della Polizia del **07-06-2017** nr. 555/OP/001991/2017/1
Indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche.

Nota Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del **19-06-2017** N° 11464
Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

Nota del Capo del CNVVF **20-07-2017** N° 9925
Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



DIRETTIVE DOPO IL 3 GIUGNO 2017

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **28-07-2017** prot. n. 11001/110(10) -Uff. II -Ord.Sic.Pub. del Gabinetto del Ministro
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 1

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **18-07-2018** prot. n. 11001/1/110(10) del Gabinetto del Ministro
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 2

Dipartimento della pubblica sicurezza Nota del **08-03-2019** N° 555-DOC/C/OP-UCIS/OPMAS/1324/19
Linee guida per l'ottimizzazione dell'attività di governo e pianificazione



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SECURITY

Nota Capo della Polizia del **07-06-2017** nr. 555/OP/001991/2017/1
Indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche.

Cosa prevede ?

- aree pubbliche di libero accesso, al fine di evitare sovra affollamenti che possano compromettere le condizioni di sicurezza, gli organizzatori dovranno essere invitati a regolare e monitorare gli accessi;*
- percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, con indicazione dei varchi;*
- piani di emergenza e di evacuazione, anche con l'approntamento dei mezzi antincendio, predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuga correlata capacità di allontanamento in forma ordinata;*



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SECURITY

Nota Capo della Polizia del **07-06-2017** nr. 555/OP/001991/2017/1

Indicazioni in merito ai dispositivi e alle misure da porre in essere in occasione di manifestazioni pubbliche.

- *presenza di impianto di diffusione sonora e/o visiva, per preventivi e ripetuti avvisi e indicazioni al pubblico da parte dell'organizzatore o delle autorità, concernenti le vie di deflusso e i comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità*
- *il modello organizzativo delineato presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di safety e di security necessariamente integrate, in quanto requisiti. imprescindibili di sicurezza senza i quali, pertanto, le manifestazioni. non potranno aver luogo, **significando che mai. ragioni di ordine pubblico potranno consentire lo svolgimento, comunque, di manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety***



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY

Nota Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del **19-06-2017** N° 11464

Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

Da tale normativa di settore - costituita principalmente dai decreti ministeriali del 18 marzo e 19 agosto 1996 - sarà possibile, ad esempio, desumere:

- a) i parametri numerici in base ai quali definire il massimo affollamento consentito nei luoghi di concentrazione del pubblico;
- b) le modalità di distribuzione e di sistemazione del pubblico nelle aree ad esso riservate, principalmente per le manifestazioni di carattere statico;
- c) il corretto dimensionamento delle vie di esodo che dovranno essere facilmente individuabili e comunicate preventivamente al pubblico, anche con mezzi di diffusione audiovisiva, come, peraltro raccomandato dalla direttiva del 7 giugno u.s..



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY

Nota Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del **19-06-2017** N° 11464

Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

PIANO d'Emergenza redatto dall'ORGANIZZATORE

In tale documento, come pure in quello progettuale predisposto ai fini dell'evento, appare necessario che il soggetto organizzatore precisi, ad esempio, anche a quali sistemi intenda ricorrere per prevenire situazioni di sovraffollamento, particolarmente rischiose per la *safety*.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



MISURE DI SAFETY

Nota Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del **19-06-2017** N° 11464

Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

Conteggio Affollamento

Qualora siano indisponibili apparecchiature “*conta-persone*”, ai fini della mitigazione del rischio in questione potrà essere prescritto l’allestimento di un adeguato numero di varchi di accesso *presidiati* e, conseguentemente, potrà essere richiesto un più intenso ricorso al servizio di *stewarding*, (peraltro suscettibile di applicazione anche a manifestazioni diverse da quelle sportive, come precisato nella circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza nr. 555/O.P./1856/2017/2 del 23 maggio 2017). Tale raccomandazione potrà essere applicata sia alle manifestazioni a pagamento, sia a quelle a libero e gratuito accesso, in relazione alle quali la verifica del numero dei partecipanti potrà essere anche effettuata mediante il rilascio di appositi “*pass*”.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



MISURE DI SAFETY

Nota Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco del **19-06-2017** N° 11464

Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety.

Servizio di vigilanza

Infine, gli eventi di straordinario afflusso pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di *effetti di panico* collegati o connessi al verificarsi di eventi imprevedibili di carattere antropico o naturale. Si tratta, all'evidenza, di condizioni di rischio non preventivabili e non fronteggiabili, quindi, soltanto con misure tecniche di prevenzione. Al fine di garantire un immediato intervento in caso di necessità, dovrà essere valutata l'opportunità di potenziare, laddove già previsto, il servizio di vigilanza antincendio, anche integrato all'occorrenza da professionalità specifiche del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, ovvero di raccomandare al soggetto organizzatore di richiederne la presenza, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY - Indicazioni operative

Nota del Capo del CNVVF **20-07-2017** N° 9925

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.

non costituiscono un corpus unico di misure, da applicare *tutte insieme e indifferentemente* per ogni tipo di manifestazione, bensì focalizzano i punti nevralgici per la *safety*, che debbono essere oggetto di **vaglio critico** allo scopo di enucleare le misure che indifferentemente vengono richieste dalla tipologia di evento e di definire le relative modalità applicative.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



MISURE DI SAFETY - Indicazioni operative

Nota del Capo del CNVVF **20-07-2017** N° 9925

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.

un *approccio flessibile* che fa sì che ad ogni singola manifestazione corrisponda una valutazione ad hoc del quadro complessivo dei rischi

a) Valutare il massimo affollamento sostenibile dall'area (piazza, parco, ecc.) costituito dal minor valore calcolato con riferimento ai seguenti fattori:

- densità massima di affollamento: 2 pers./m²;
- capacità di deflusso delle vie di uscita < 250 pers./modulo.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY - Indicazioni operative

Nota del Capo del CNVVF **20-07-2017** N° 9925

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso ai pubblico. Indicazioni operative.

b) Evitare di frapporre, nell'area occupata dagli spettatori, barriere o ostacoli pericolosi per il regolare flusso dovuto ad un esodo rapido. Qualora, per motivazioni particolari, o per altre esigenze, dovesse essere imposta la creazione di corridoi, delimitati da barriere, dovranno essere realizzati varchi chiusi, facilmente apribili da parte di unità di personale appositamente addette (steward) e sempre presenti, al fine di agevolare il deflusso in caso di emergenza, secondo una procedura appositamente predisposta (punti g,h).



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY - Indicazioni operative

Nota del Capo del CNVVF **20-07-2017** N° 9925

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.

- c) In conseguenza della realizzazione dei predetti corridoi, si configurerà la suddivisione dell'area in settori. Ciascun settore, che dovrà essere identificato in maniera univoca e ben visibile, dovrà addurre, direttamente a percorsi di uscita che dovranno risultare in numero idoneo all'affollamento massimo previsto per il settore stesso.
- d) Devono essere presi in esame anche gli spazi esterni all'area della manifestazione per verificare che siano in grado di consentire il regolare deflusso delle persone in caso di emergenza.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY - Indicazioni operative

Nota del Capo del CNVVF **20-07-2017** N° 9925

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.

- e) Per gli eventi in cui si individuano situazioni che richiedono particolari dispositivi, deve essere individuato il responsabile, cui spetta la richiesta delle autorizzazioni, la progettazione e la realizzazione delle misure di sicurezza, anche gestionali, previste. Il responsabile della manifestazione deve anche indicare le modalità con cui effettua il conteggio delle affluenze.
- f) Considerata la necessità di procedere alla valutazione del progetto della manifestazione è auspicabile che esso sia presentato all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione con un anticipo dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione, stimabile in almeno 20 gg..



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY - Indicazioni operative

Nota del Capo del CNVVF **20-07-2017** N° 9925

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.

g) Il progetto deve anche comprendere il piano di emergenza, delineato in via generale e l'indicazione del responsabile della gestione delle emergenze. Il piano di emergenza completo deve essere predisposto e preso in esame prima del parere finale.

Il progetto comprenderà anche l'indicazione delle risorse umane e strumentali previste, gli scenari di emergenza presi a riferimento, i sistemi e le modalità di segnalazione e di allarme, i comportamenti che devono essere assunti dal pubblico e come questi siano attivabili.

Il progetto deve illustrare, inoltre, i provvedimenti adottati con riferimento alle persone con disabilità in condizioni ordinarie e di emergenza.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY - Indicazioni operative

Nota del Capo del CNVVF **20-07-2017** N° 9925

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.

- h) Deve essere previsto l'impiego di un congruo numero di operatori, appositamente formati (steward), per regolare e monitorare gli accessi all'area nonché per la gestione delle aperture di emergenza presenti nelle barriere.
- i) I percorsi di esodo, le uscite, come riportati sulla documentazione di progetto, devono essere chiaramente e facilmente identificabili dal pubblico e dagli addetti alla sicurezza.
- j) Devono essere previste le modalità di diffusione sonora e/o visiva di avvisi. Prima dell'inizio della manifestazione, il pubblico deve essere informato, mediante apposito sistema di comunicazione, relativamente ai presidi di sicurezza e di emergenza presenti, alle modalità di segnalazione di una condizione di emergenza e ai comportamenti che devono essere assunti o evitati.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY - Indicazioni operative

Nota del Capo del CNVVF **20-07-2017** N° 9925

Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico. Indicazioni operative.

k) Per manifestazioni con affluenza di pubblico molto elevata, che possono avere impatto rilevante sulle infrastrutture e sui servizi, che possono richiedere risposte dalle strutture per l'emergenza (VF, polizia di Stato, ospedali, ecc.) superiori ai livelli ordinari, si suggerisce di chiedere l'attivazione dei presidi propri del sistema di protezione civile quali COC, COM, CCS, PMA (posto medico avanzato), PCA (posto di comando avanzato), con le funzioni necessarie,

l) Il servizio di vigilanza antincendi VF dovrà essere commisurato alle esigenze di soccorso valutate in sede di Commissione di vigilanza tenendo conto della organizzazione complessiva della manifestazione. I costi del suddetto servizio sono posti a carico del responsabile di cui al precedente punto e.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY e SECURITY - Direttiva 1

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **28-07-2017** prot. n. 11001/110(10) -Uff. II -Ord.Sic.Pub. del Gabinetto del Ministro
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 1

Per l'adozione delle misure di *safety*, validi parametri di riferimento potranno essere ricercati nel *corpus* normativo che regola l'attività delle Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; ciò anche per quegli eventi per i quali, a norma di legge, non è prescritta l'attivazione dei predetti organismi.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY e SECURITY - Direttiva 1

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **28-07-2017** prot. n. 11001/110(10) -Uff. II -Ord.Sic.Pub. del Gabinetto del Ministro
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 1

Sarà quindi il Comitato, nella sua composizione allargata, a valutare le pianificazioni d'intervento e individuare le linee d'azione necessarie alla sicurezza dell'evento, nonché, ove necessario, a disporre i medesimi sopralluoghi finalizzati alla verifica della sussistenza dei previsti dispositivi di *safety* e all'individuazione delle "vulnerabilità", anche allo scopo di un'eventuale implementazione delle misure di sicurezza da parte dei soggetti pubblici o privati competenti.



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



MISURE DI SAFETY e SECURITY - Direttiva 1

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **28-07-2017** prot. n. 11001/110(10) -Uff. Il -Ord.Sic.Pub. del Gabinetto del Ministro
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 1

.....Nel far riserva di successive istruzioni, si unisce alla presente, quale utile strumento di supporto per i provvedimenti di *safety* da adottare nella gestione delle pubbliche manifestazioni, il documento predisposto dalla Prefettura di Roma con il quale, "in via sperimentale", è stata operata una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza indicate dalle soprarichiamate circolari.

VEDERE ALGORITMO DI MAURER



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY e SECURITY - Direttiva 2

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **18-07-2018** prot. n. 11001/1/110(10) del Gabinetto del Ministro

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 2

Con riferimento alle pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY e SECURITY - Direttiva 2

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **18-07-2018** prot. n. 11001/1/110(10) del Gabinetto del Ministro

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 2

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY e SECURITY - Direttiva 2

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **18-07-2018** prot. n. 11001/1/110(10) del Gabinetto del Ministro

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 2

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.



Ministero dell'Interno

*Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona*



MISURE DI SAFETY e SECURITY - Direttiva 2

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **18-07-2018** prot. n. 11001/1/110(10) del Gabinetto del Ministro
Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 2

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di security o di safety **ditale complessità e delicatezza** da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora **si profilino peculiari condizioni di criticità** connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, **il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.**



Ministero dell'Interno

Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



MISURE DI SAFETY e SECURITY - Direttiva 2

Direttiva Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno nota **18-07-2018** prot. n. 11001/1/110(10) del Gabinetto del Ministro

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva 2

....., il Comitato potrà fare riferimento all'unito documento, recante

“Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità” - che sostituisce le “Linee guida” allegate alla circolare del 28 luglio 2017 - quale utile supporto per l'individuazione delle più idonee misure di contenimento del rischio in relazione a manifestazioni caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza.



Ministero dell'Interno
Dipartimento Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Comando Provinciale di Savona



***GRAZIE PER LA
VOSTRA
ATTENZIONE***